



Российская Федерация  
Краснодарский край  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  
ГОРОДА ХАДЫЖЕНСКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН  
(МБУДО ДХШ г. Хадыженска)**  
352680, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 134  
Тел./факс 8(86152) 4-13-66  
E-mail: artgorod-ok@mail.ru  
ОКПО 55105418, ОГРН 1022303445691  
ИНН/КПП 2325014296 / 232501001  
От 04.08.2023 № 56  
на № Прдп-29-23 от 10.07.2023 г.

Заместителю прокурора района  
Н.Ф. Попову

Директора МБУДО ДХШ  
г. Хадыженска  
Е.Ю. Фрумкиной

### ИНФОРМАЦИЯ

о рассмотрении Представления прокуратуры Апшеронского района  
«Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, о пожарной  
безопасности, о противодействии терроризму в учреждениях культуры»  
от 10.07.2023 г. № Прдп-29-23.

В МБУДО ДХШ г. Хадыженска 10.07.2023 г. состоялось рассмотрение Представления прокуратуры Апшеронского района «Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, о пожарной безопасности, о противодействии терроризму в учреждениях культуры» от 10.07.2023 г. № Прдп-29-23 с участием представителя прокуратуры А.В. Коротовой:

№ п/п	Выявленные недостатки	Принятые меры / Актуальная информация	Примечание
1.	В личных медицинских книжках Михайловой Н.П. (№ 16003442 от 08.04.2011 г.), Шамсетдиновой Н.А. (№ 44508987 от 02.08.2022 г.), Шевченко А.С. (№ 23679029 от 24.09.2013 г.) отсутствуют сведения о профилактической вакцинации, предусмотренной Национальным календарем прививок	Сведения о профилактической вакцинации, предусмотренной Национальным календарем прививок в личных медицинских книжках Михайловой Н.П., Шамсетдиновой Н.А., Шевченко А.С. проставлены	Копии личных медицинских книжек с отметками о профилактической вакцинации прилагаются

Прокуратура  
Апшеронского района  
№ *Антонов Е.С.*  
04.08.2023

2.	<p>На территории учреждения не оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов</p>	<p>На территории учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов в соответствии с п. 2.2.3 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>Фото прилагается</p>
3.	<p>Руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, отсутствует (не представлены подтверждающие документы) обучение лиц мерам пожарной безопасности, которое осуществляется по программам противопожарного инструктажа. Отсутствуют (не представлены подтверждающие документы) программы (вводного, первичного, повторного) противопожарного инструктажа</p>	<p>С 01.03.2022 г. в МБУДО ДХШ г. Хадыженска определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности согласно приказа МЧС России от 18.11.2021 года № 806. В связи с этим Приказом по МБУДО ДХШ г. Хадыженска от 01.03.2022 г. № 86-ОД «Об организации противопожарных инструктажей»</p> <p>1) утверждены и введены в действие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Программа вводного противопожарного инструктажа;</li> <li>- Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа;</li> <li>- Порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности</li> <li>- Форма Журнала учета противопожарных инструктажей;</li> </ul> <p>2) организовано проведение вводных и первичных противопожарных инструктажей со всеми вновь принимаемыми на работу</p>	<p>Прилагаются копии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приказ от 01.03.2022 г. № 86-ОД «Об организации противопожарных инструктажей»;</li> <li>- Программа вводного противопожарного инструктажа;</li> <li>- Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа;</li> <li>- Порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности</li> <li>- Журнал учета противопожарных инструктажей</li> </ul>
4.	<p>Не обеспечена своевременная проверка состояния огнезащитной обработки кровли (не реже 1 раза в год).</p>	<p>В МБУДО ДХШ г. Хадыженска проводится своевременная проверка состояния огнезащитной обработки кровли (1 раз в год), что подтверждается</p>	<p>Прилагаются копии:</p> <p>Протоколов испытаний</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 3 от 28.03.2019 г.;</li> <li>- № 56 от 14.06.2020 г.;</li> <li>- № 132 от 15.06.2021 г.;</li> <li>- № 177 от 16.06.2022 г.,</li> </ul>

	<p>Техническая документация изготовителя средства огнезащитного состава отсутствует (не представлена), сведения о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций отсутствуют</p>	<p>Протоколами испытаний:  - № 3 от 28.03.2019 г.;  - № 56 от 14.06.2020 г.;  - № 132 от 15.06.2021 г.;  - № 177 от 16.06.2022 г.  На проверку состояния огнезащитной обработки кровли в 2023 году подписан договор с ООО «КПП-противопожарное» от 17.07.2023 г. № 60.  Срок выполнения работ – 25 рабочих дней с даты подписания договора, до 18.08.2023 г.</p>	<p>сертификат соответствия и паспорт № 1203 от 21.04.2022 г. на средство огнезащитное Биопирен;  - договор с ООО «КПП-противопожарное» от 17.07.2023 г. № 60</p>
5.	<p>Отсутствует направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которое обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения</p>	<p>Установлена табличка с указанием направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, которое обозначается указателями со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения</p>	<p>Фото прилагается</p>
6.	<p>В технической документации автоматической пожарной сигнализации отсутствует (не представлена) проектная документация.</p>	<p>13.07.2023 г. в Отдел культуры представлено Ходатайство о выделении денежных средств из бюджета муниципального образования Апшеронский район на разработку проектно-сметной документации на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. В администрацию Апшеронского района отделом культуры направлено письмо от 19.07.2023 г. № 518 «О дополнительном выделении средств районного бюджета»</p>	<p>Копия Ходатайства № 52 от 13.07.2023 г.</p>

7.	В учреждении отсутствует необходимое уличное освещение, что требует его дооборудование по периметру здания.	13.07.2023 г. в Отдел культуры представлено Ходатайство о выделении денежных средств из бюджета муниципального образования Апшеронский район на монтаж наружного освещения по периметру здания школы. В администрацию Апшеронского района отделом культуры направлено письмо от 19.07.2023 г. № 518 «О дополнительном выделении средств районного бюджета»	Копия Ходатайства № 52 от 13.07.2023 г.
----	---	---	---

Директор



Е.Ю. Фрумкина

Шамсетдинова Наталья Алексеевна, зам. директора по АХР  
т. 8 (86152) 4-13-66